

第一部分、用户需求书

用户需求书

附表一：医用供气、对讲系统维保及更换维修零配件服务

1、投标人应对以下《用户需求书》的全部内容，逐条响应并填写《格式十六：技术和服务要求响应表》，仅对其中部分技术或服务内容的响应都被视为无效投标。

2、本项目采购类型属于**服务**，如需提供中小企业声明函的，应按招标文件《格式十一：中小企业声明函》（工程、服务）格式提供。

一、基本情况

（一）项目概述

广州市第一人民医院采购医用供气、对讲系统维保服务，要求中标人派驻人员对医院中心氧站、医用气体系统、医用气体终端、压缩空气系统及医用传呼对讲系统进行为期一年、每天24小时的维修保养及小范围局部维修改造服务（单项维修改造造价≤10万元）。

二、服务事项及要求

（一）基本要求

1、中标人需在合同生效后1个月内，完成建立全院范围内的氧气、负压、对讲、呼叫设备设施和机房的管理制度、设备和维修台帐，并提交到医院管理部门（纸质版和电子版）。

2、中标人需包干设备机房范围内的消防、清洁卫生等安全生产责任。

3、中标人需按照设备设施相应的强检期限，配合完成设备设施的强检工作（含特种设备）。

4、中标人需对现有设备设施的运行状况进行风险评估，每季提交评估情况报告。

★5、中标人需要更换零配件时，必须经采购人与中标人双方同意，按采购人零配件管理要求做到以旧换新。采购人有权了解更换部件、材料的厂家、性能、技术参数等，有权选择质优价廉的产品。对参数不明确或不符设备系统技术要求的零配件，双方均有权拒绝使用。

6、在维修过程中由于操作不当，中标人造成维修部件或其他相关设备损坏的，中标人按全额赔偿并在尽可能短的时间内免费进行修复。

7、为配合监督管理部门的检查及评估合规风险的需要，采购人有权对中标人与中标合同项下有关的经营情况进行调查或审计，中标人应当积极予以配合，本项目最终结算价款以审计等相关部门、单位的审计结果为准。

★8、中标人进场后，在执行电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性施工作业前，须按采购人要求及时办理动火证。中标人接到报修后首次到达现场时，须判断是否需要动火，若需动火，应立即主动告知采购人管理部门。

9、若在国家、省、市、区级重要检查或重大突击性任务中，经核实存在因中标人质量责任引发的问题，且中标人存在不及时整改、拒不配合整改情形，导致采购人受到上级部门批评或处罚的，采购人有权单方解除合同并没收中标人已缴纳的履约保证金。因前述情形给采购人造成经济损失的，中标人应承担全部经济损失赔偿责任及相应的法律责任。

★（二）报价要求

1、中标人单位在维保期内，每年维修零配件费用在限额以内，由采购人支付采购费用，每年维修零配件费用不得超出限额，超出部分由采购人另行采购，中标人安装。

2、投标人应结合自身的实际能力，综合考虑项目实施过程中可能影响投标报价的风险因素，投标报价应包含本项目实施过程中发生的所有费用，采购人不再另行支付任何费用。

3、更换维修零配件（单价人民币≥100元）分项报价，折扣率≤93%且必须为固定报价，报价不能为区间值（如：80%~85%），否则视为无效投标。

4、本项目各分项中标（合同）金额及中标（合同）总金额计算方式：

（1）医用供气、对讲系统维保服务（院本部及鹤洞分院）中标（合同）金额=单项采购预算×中标折扣率；

（2）医用供气、对讲系统维保服务（南沙医院）中标（合同）金额=单项采购预算×中标折扣率；

（3）更换维修零配件（单价人民币≥100元）（院本部及鹤洞分院）中标（合同）金额=单项采购预算，结算时按中标折扣率进行计算；

（4）更换维修零配件（单价人民币≥100元）（南沙医院）中标（合同）金额=单项采购预算，结算时按中标折扣率进行计算。

（5）本项目中标（合同）总金额=上述（1）+（2）+（3）+（4）。

5、本项目实行总价包干，包括技术服务费、人工费、维修保养本项目内所有设备设施等相关费用。

6、维修保养期间对无法修复而需更换的零配件（需为全新、功能不可再分拆的个体，而且在市场上可购买），每件单价<人民币100元的均由中标人承担。经医院采购并签署服务合同的第三方工程造价咨询公司审核后，单价人民币≥100元的零配件按中标的更换维修零配件中标分项折扣率进行结算。

7、中标人承担医氧、呼叫系统的局部维修改造工程，单项工程造价≤10万元。中标人需出具方案、图纸、工程预算书等材料，工程预算（税前）再按中标加权折扣率折算，改造工程完成后中标人将结算材料交由具有相关资质的第三方机构进行审核，并结算费用。本项目的局部维修改造工程无需投标人报价，费用在合同生效后按实

按中标加权折扣率进行结算。

8、投标人根据下表填报医用供气、对讲系统维保服务（总院及鹤洞分院）、医用供气、对讲系统维保服务（南沙医院）、维修零配件费用（总院及鹤洞分院、南沙医院）三部分分别填报分项折扣率，如有分项折扣率报价缺漏，视为无效投标。分项折扣率作为中标后的结算折扣率。

表1、分项折扣率报价

标的名称	院区	预算金额	分项折扣率
医用供气、对讲系统 维保服务	总院及鹤洞分院	人民币 578,650.00 元	__%
	南沙医院	人民币 387,850.00 元	__%
更换维修零配件（单 价人民币≥100元）	总院及鹤洞分院	人民币 173,500.00 元	__%
	南沙医院	人民币 46,500.00 元	

8.1 加权投标折扣率=【医用供气、对讲系统维保服务（总院及鹤洞分院）分项折扣率×49%+医用供气、对讲系统维保服务（南沙医院）分项折扣率×33%+维修零配件费用（总院及鹤洞分院、南沙医院）分项折扣率×18%】×100%。

例如：【医用供气、对讲系统维保服务（总院及鹤洞分院）分项折扣率 90%×49%+医用供气、对讲系统维保服务（南沙医院）分项折扣率 90%×33%+维修零配件费用（总院及鹤洞分院、南沙医院）分项折扣率 90%×18%】×100%=加权投标折扣率 89.1%。

8.2 投标人需要将“加权投标折扣率”的计算结果在广东省政府采购智慧云平台中作为项目总报价填入系统，加权投标折扣率仅参与评审时的价格评价计算价格评分，保留小数点后两位（四舍五入）。如分项报价折扣率加权计算结果与填报加权投标折扣率不一致的，以分项报价折扣率加权计算结果为准。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，视为无效投标。

（三）人员驻点要求

1、中标人在服务期内需派驻人员按合同要求在服务地点值班。采购人提供值班室供中标人驻场人员作为值班使用。若涉及水、电费等费用，将根据实际情况由中标人承担，特殊情况可协商进行。

2、院本部、南沙医院需全天 24 小时有人员驻场，含节假日。中标人需派驻院本部 4 人，其中 3 人值班，1 人轮休；南沙医院 4 人，其中 3 人值班，1 人轮休，需负责将瓶装气体配送到各病房（配送要求仅南沙医院适用）。驻场人员需在接到报修后 15 分钟内到达现场。

3、鹤洞分院需每天 7:00 至 18:00 有人员驻场，含节假日。中标人需派驻 2 人，其中 1 人值班，1 人轮休。每天 7:00 至 18:00 的值班人员需在接到报修后 15 分钟内到达现场，其余时间由院本部驻场人员在接到报修后 30 分钟内到达现场。

★4、中标人驻场人员应具备相关特种作业操作证或特种设备作业人员证，应具备包括压力管道（容器）作业证书、低压电工作业证、熔化焊接与热切割作业。投标人需在投标时提供维修人员名单及其作业证书。

（四）值班内容及要求

1、中标人驻场人员需每天对中心氧站的压力、液位、管道等进行检查并记录；需按相关规程对压力进行调节，保障供氧压力稳定，并根据液位情况及时督促供氧公司送货加氧。

2、中标人驻场人员需每周检查所有科室的医用气体管道、医用气体终端和医用传呼对讲系统一次，并做好记录。

3、中标人驻场人员需每周检查医气系统负压机房、空压机房两次，并做好记录。

4、中标人驻场人员需对检查过程中发现的或科室报修的故障进行及时维修并做好记录。对不能短时排除的故障，中标人需及时做好初步处理，避免故障扩大，同时报告采购人，提供善后方案。

5、中标人驻场人员需配合医院做好医用气体配送、接收及其他本项目相关的工作。

6、中标人需按相关规程进行维修、保养，不得损坏投标人财产，如有损坏按价赔偿。

7、中标人需保持值班室及维修现场的卫生整洁。

（五）交接班要求

1、接班人员需提前 5 分钟到值班室进行工作交接。

2、认真查阅值班记录，询问上一班工作完成情况，如有需要继续跟进的工作，应记录以便跟进。

3、检查区域内有无异常情况，发现异常情况要求交班人员作出解释，并做好记录。

4、交接班双方在确认无误后，在记录本上签名，并开始值班。

（六）紧急情况响应要求

1、中心液氧站出现故障时，值班人员开启每栋大楼备用氧气房中的汇流排，保持氧气供应。

2、负压机房出现故障时，值班人员手动切换负压机，保证供气正常（一用一备）。

3、空气机房出现故障时，值班人员手动切换空压机，保证供气正常（一用一备）。

4、当气体终端漏气时，值班人员应在接到报修通知后 15 分钟内到场，关闭设备带中的气体阀门，并在 1 小时内完成维修气体终端，如特殊原因不能按时完成维修，值班人员应及时向院方通报情况，维修过程中不应影响

其它病房的供气。

5、当呼叫对讲出现故障时，值班人员应在接到报修通知后 15 分钟内到场，并在 1 小时内完成呼叫对讲系统维修，如特殊原因不能按时完成维修，值班人员应及时向院方通报情况，确保传呼对讲系统的正常使用。

三、违约责任与损失赔偿

(一) 因中标人单位服务、维修不及时造成的损失，经相关专家评估鉴定后，按中标人单位的责任程度分担费用。

(二) 本维修保养项目，中标人不得转包、分包，如中标人将本项目合同承包的全部或部分内容转包或分包给第三方，视中标人违约，采购人保留追究相关责任的权利，并有权终止合同、没收履约保证金。

四、维修保养质量考核及扣罚标准

(一) 本项目维修保养工作按院本部及鹤洞分院、南沙医院两个区域进行划分。采购人各区域负责人将按下述质量考核标准对中标人进行分别考核，每月一次。各区域考核满分为 100 分，采购人将根据考核标准给予中标人当月的工作质量满分或相应扣分，若扣分则相应进行维修保养费用扣罚。两个区域当月的实际维修保养费用合计，即为当月应付的维修保养费用。

(二) 维修保养质量考核及扣罚标准如下（详见下表）：满分 100 分，表示服务质量达标，全额支付当月服务费用； $90 \leq \text{分值} < 100$ 分，每分按 100 元扣减费用，例如当月得分 95 分，扣罚 500 元； $85 \leq \text{分值} < 90$ 分，每分扣罚 150 元，例如当月得分 88 分，扣罚 1800 元； $75 \leq \text{分值} < 85$ 分，每分扣罚 300 元，例如当月得分 84 分，扣罚 4800 元； $\text{分值} < 75$ 分，每分扣罚 600 元，例如当月得分 74 分，扣罚 15600 元。一年内累计 2 次出现 75 分以下（不含 75 分）的，除执行上述扣罚外，采购人有权终止合同且无需承担责任。

表 2. 维修保养质量考核扣罚表

项目	内容	扣分数按每月统计计算
1	对不能及时维修的故障未能及时与中标人沟通说明	每次扣 1 分
2	中标人接到通知后，未能在 15 分钟内维修人员到达现场处理。	每次扣 1 分
3	医气系统负压机房、空压机房未能每周进行一次保养及记录	每次扣 1 分
4	未能每周巡视所有用气科室的医用气体管道，检查医用气体管道一次及记录	每次扣 1 分
5	未能对故障维修做详细记录和值班记录	每次扣 1 分
6	维保过程中，工作不认真，造成设备损坏的	每次扣 2 分
7	如在工作过程中，不慎损坏、破坏医院之设施	每次扣 1 分
8	着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉	每次扣 2 分
9	维保工作完毕后没有及时清理遗留垃圾的	每次扣 1 分
10	当其他系统发生故障涉及中标人单位服务范围需要中标人单位提供协助，中标人单位未能及时提供。	每次扣 1 分

五、设备设施附表

表 3. 广州市第一人民医院院本部（盘福路 1 号）维保设备清单

序号	大楼	楼层/科室	对讲主机	对讲分机	显示屏	氧气终端	负压终端	氧气汇流排	空气压缩机	负压泵（系统）
1	外科大楼	2楼东	1	44	-	39	39	十瓶组汇流排一套	空压机15KW3台，干燥机10hp两台	15KW两台
2		2楼西	1	52	-	43	43			
3		3楼	1	77	1	59	59			
4		4楼东	1	52	-	41	41			
5		4楼西	1	63	-	63	63			
6		5楼东	1	49	1	49	49			
7		5楼西	1	50	1	50	50			
8		6楼东	1	46	-	46	46			
9		6楼西	1	52	1	41	41			
10		7楼东	1	69	-	55	55			
11		7楼西	1	53	-	45	45			
12		8楼东	1	64	1	59	59			
13		8楼西	1	61	1	43	43			
14		9楼东	1	55	-	34	34			
15		9楼西	1	50	-	45	45			
16		10楼东	1	51	-	43	43			

17		10楼西	1	52	-	52	52			
18		11楼	2	73	2	61	61			
19		12楼	-	-	-	-	-			
20		13楼	-	-	-	-	-			
21		14楼	-	-	-	-	-			
22	英东门 诊楼	中心注射室	-	-	-	4	4	-	-	-
23		牙科	-	-	-	-	-	-	空压机15kw两台, 干燥机10hp一台	-
24		发热门诊	-	-	-	2	2	-	-	-
25		急诊科病房	1	41	1	-	-	-	-	-
26		急诊科挂号 处	1	10	-	-	-	-	-	-
27		二楼内科	1	19	1	-	-	-	-	-
28		二楼外科	1	22	-	-	-	-	-	-
29		2-6楼公共 厕所	1	20	-	-	-	-	-	-
30		内分泌科	1	20	1	-	-	-	-	-
31		三楼中医内 科	1	30	-	-	-	-	-	-
32		三楼妇产科	1	21	-	-	-	-	-	-
33		四楼耳鼻咽 喉外科	1	22	-	-	-	-	-	-
34		五楼超声科	1	9	-	-	-	-	-	-
35		五楼门诊检 查预约中心	1	4	-	-	-	-	-	-
36		五楼心电图 室	1	7	-	-	-	-	-	-
37		五楼皮肤科	1	15	-	-	-	-	-	-
38		六楼男科门 诊	1		-	-	-	-	-	-
39		六楼生殖中 心	1	13	-	-	-	-	-	-
40		六楼肝病门 诊	1	10	-	-	-	-	-	-
41		八楼整型科	1	8	-	6	6	-	-	-
42	八楼脑系科	1	17	-	-	-	-	-	-	
43	磐松楼 1号楼	3楼	1	46	2	46	46	十瓶组汇 流排一套	7.5kw两台	3.85KW一 套
44		4楼	1	65	2	39	39			-
45		5楼	1	68	2	39	39			-
46		6楼	1	68	2	68	68			-
47		7楼	3	63	2	42	42			3KW一套
48		8楼	1	68	2	39	39			-
49		9楼	1	71	2	51	50			-
50		10楼	1	4	1	7	7			-
51	磐松楼 3号楼	1楼	1	59	2	34	34	五瓶组汇 流排一套	-	1.45KW两 台
52		2楼	1	61	2	39	39			
53		3楼	1	61	2	36	36			
54		4楼	1	61	2	36	36			
55	内科大 楼	1楼	-	-	-	-	-	十瓶组汇 流排一套	-	11KW两台
56		2楼	-	-	-	-	-			
57		3楼	2	116	1	87	87			
58		4楼	1	69	2	55	55			
59		5楼	1	75	1	53	53			
60		6楼	1	68	1	48	48			
61		7楼	1	75	1	71	71			
62		8楼	1	76	1	52	52			
63		9楼	1	76	1	54	54			

64		10楼	1	78	1	53	53					
65		11楼	1	80	1	58	58					
66		12楼	1	43	1	31	31					
67		13楼	1	73	1	59	59					
68		14楼	1	78	1	56	56					
69		15楼	1	78	1	57	57					
70		16楼	1	10	2	26	26					
合计			66	2991	50	2116	2115	-	-	-	-	-
液氧站			5m ³ 液氧罐							2个		

表 4. 南沙医院维保设备清单

序号	区域	楼层	对讲主机	对讲分机	氧气终端	负压终端	压缩空气终端	液氧罐	氧气汇流排	空压机	负压泵	显示屏
1	门诊大楼	三层手术室	-	-	12	12	6	-	-	-	-	-
2		一层急诊	1	34	84	45	26	-	-	-	-	1
3		地下室	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
4	医技楼	三层	-	-	17	12	6	-	-	-	-	-
5		二层功能检查	-	-	20	16	-	-	-	-	-	-
6		一层影像科	-	-	10	5	5	-	-	-	-	-
7	住院楼	十三层标准病区	1	57	60	60	4	-	-	-	-	1
8		十二层标准病区	1	57	60	60	4	-	-	-	-	1
9		十一层标准病区	1	57	65	65	4	-	-	-	-	1
10		十层CCU病区	2	49	57	57	30	-	-	-	-	2
11		九层标准病区	1	57	60	60	4	-	-	-	-	1
12		八层标准病区	1	57	60	60	4	-	-	-	-	1
13		七层标准病区	1	57	60	60	4	-	-	-	-	1
14		六层烧伤病区	2	48	53	53	10	-	-	-	-	2
15		五层妇科病区	1	49	55	55	6	-	-	-	-	1
16		四层产科病区	2	40	43	43	42	-	-	-	-	2
17		三层爱婴区	1	23	25	25	24	-	-	-	-	1
18		二层儿科病区	1	51	60	60	4	-	-	-	-	1
19		地下室	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
20		液氧站	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
合计			16	636	801	748	183	2	2	4	4	16

表 5. 南沙医院氧气汇流排、液氧罐、负压机组、空压机组

		一期	二期
1	氧气汇流排	2组×10个=20个	2组×10个=20个
2	液氧罐	/	2个，每个10立方
3	负压机组	1、负压罐共2个，每个1立方 2、负压泵共2台，单台设计功率为7.5KW	1、负压罐共2个，每个1.5立方，型号为XD-100，设计压力0.8MPa 2、负压机共2台，每台设计功率为3×4=12KW
4	空压机组	1、两套，一用一备； 2、压缩机共2台，单台功率为11KW，设备型号：SA11A 3、干燥机共2台，单台功率为1KW； 4、储气罐共一个，容积为1立方	1、压缩机组两套，一用一备； 2、压缩机设备型号：VT22-8，压缩机组一套功率为3.7×6=22.2KW（6台压缩机） 3、干燥机共2台，每台功率为0.03KW 4、储气罐两个，每个1立方

表 6. 南沙医院二期后续医气清单

序号	区域	楼层	对讲主机	对讲分机	氧气终端	负压终端	压缩空气终端	恒压监视报警装置	显示屏
1	外科楼	1	1					1	1
2		2	1	42	42	42	2	1	1
3		3	1	38	38	38	2	1	1
4		4	1	42	42	42	2	1	1
5		5	1	42	42	42	2	1	1
6		6	1	42	42	42	2	1	1
7		7	1	42	42	42	2	1	1
8		8	1	42	42	42	2	1	1
9		9	1	42	42	42	2	1	1
10		10	1	41	41	41	2	1	1
11		11	1	38	38	38	2	1	1
12		12	1	35	35	35	2	1	1
13		13	1	27	27	27	2	1	1
合计			13	473	473	473	24	13	13

表 7. 南沙医院二期负压机组、压缩空气机组、氧气汇流排

负压机组	电机功率：2 台*15KW;最大抽气量 2*500m 立方/h
压缩空气机组	电机功率：2 台*15KW;最供气量：2*2.75Nm 立方/Min
氧气汇流排	2 组 10 瓶 40L

表 8. 鹤洞分院维保设备清单

序号	区域	楼层	对讲主机	对讲分机	显示屏	氧气终端	负压终端	氧气汇流排	空压机	负压泵
1		一楼	-	-	-	13	-	十瓶组汇流排一套	-	1
2		三楼住院部	1	104	2	73	73	-	-	-
合计			1	104	2	86	73	1	0	1

说明：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。中标人需在报价明细表中列出服务内容明细报价。

六、双方权利及义务

（一）采购人权利义务

- （1）代表和维护产权人、使用人的合法权益。
- （2）审定中标人拟定的管理制度和管理服务年度计划，并提出合理化建议，督促中标人健全应有的制度规程、工作规范等；
- （3）检查监督中标人管理工作的实施及制度的执行情况；
- （4）负责收集、整理管理所需全部图纸、档案、资料，适时提供给中标人；
- （5）对中标人不称职的工作人员，采购人有权要求中标人限期更换；
- （6）协助中标人做好管理工作；
- （7）按时按采购需求的付款方式支付费用给中标人；
- （8）采购文件中约定的采购人其它权利义务。

（二）中标人权利义务

- （1）根据有关法律法规及本项目的约定，制订管理制度，编制管理年度计划，并经采购人审定后实施。
- （2）未经采购人书面同意，不得将本项目以任何形式分包或转包给第三方，如有违反，采购人有权终止与中标人签订的服务合同。并限期中标人在规定的时间内移交服务项目及有关档案资料，同时采购人不予退还履约保证金。
- （3）对员工违反法规、规章的行为，有责任告知采购人处理。
- （4）在服务过程中发生的事故应及时告知采购人；所服务的设施需要维修、保养的，应事先告知采购人。
- （5）在本服务过程中对无法解决的事项或设施需要维修、保养的，要及时向采购人反映。
- （6）在服务期内，中标人必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，中标人工作人员在采购人工作范围内发生事故的一切责任由中标人负责。
- （7）中标人的服务人员要有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经采购人审定。同时，中标人的服务人员须严格按照采购人的医疗流程提供相关服务。
- （8）中标人员工的工资、社会保险等福利，必须符合国家有关规定。

(9) 本项目终止时，中标人必须在采购人要求的时间内及时移交本服务事项，并向采购人移交全部有关档案资料。

(10) 采购文件中约定的中标人其它权利义务。

七、其他要求

1、投标人根据维保的要求提供本项目的实施方案（实施方案包括但不限于服务流程、日常保养计划、检测方案、维保规章制度、操作规范等）：

2、投标人根据维保的要求提供本项目的质量控制保障措施和服务承诺（包括但不限于①事前控制；②事中控制；③事后控制等）：

3、投标人根据维保的要求提供本项目的安全措施、应急预案（包括但不限于①安全事故处理方案、安全事故预防方案；②应急方案的执行原则、范围、内容；③应急维修响应时间；④紧急情况的预防措施及应对方案等）：

4、投标人具有良好的体系管理能力。投标人为本项目配置的人员应具有相应设备维保服务经验。

第二部分、补充附件

注：以下部分的附件应后附在投标文件中，作为投标文件的一部分。

附件一、资格文件

1.1 投标人资格声明函

国义招标股份有限公司：

关于贵公司____年____月____日发布_____项目（项目编号：0724-XXXXXXX）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

(1) 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

(2) 本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

(3) 关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为记录名单中。

(4) 经核实，本公司不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 经核实，本公司不存在以下情况：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

(6) 本公司不属于联合体投标，承诺如果中标不分包转包。

(7) 本公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

1. 企业股东构成情况表

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

企业股东构成情况表

企业名称						
注册地址		企业类型				
法定代表人姓名		电话				
股东及出资信息						
序号	股东名称(姓名/股东全称)	股东类型 (自然人股东/法人股东)	身份证号 /统一社会信用代码	出资额 (万元)	出资方式	占全部股份比例

备注：

1. 股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
2. 投标人必须如实填写股东构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统”（网站：<http://www.gsxt.gov.cn>）查询的信息一致。

1.2 政府采购活动信用记录自查承诺函

国义招标股份有限公司：

关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

备注：采购方将对函件内容的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！

1.3法定代表人授权代表声明函

法定代表人授权代表声明函

国义招标股份有限公司：

关于贵公司____年____月____日发布_____项目（项目编号：0724-XXXXXXXX）的采购项目，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

代表本公司（企业）参加本项目的（姓名、职务）作为我公司的法定代表人授权代表，系本公司（企业）员工。

特此声明！

附件：

法定代表人授权代表近六个月内任意一个月在投标人单位购买社保的证明材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

1.4其他资格证明文件

一、有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）

二、详见招标文件第一章“投标邀请”中的“投标人资格要求”

附件二、中标服务费承诺书（格式）

（本招标文件第六章投标文件格式的要求中“格式二十：采购代理服务费支付承诺书”不适用，请根据以下格式填写）

国义招标股份有限公司：

本____（投标人名称）____公司在参加在贵司进行的____（项目名称）____（项目编号：）招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳“中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

A: 如需开具**普票数电发票**，请于下方（ ）打“√”

（ ）请向我司开具中标费的“**普票数电发票**”，开票信息如下：

1、我司工商注册名称为：；

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：_____（请填写）_____

B: 如需开具专用数电发票，请于下方（ ）打“√”，并提供相关资料

（ ）请向我司开具中标费的“**专用数电发票**”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：_____（请填写）_____

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：_____（请填写）_____

3、注册地址：_____（请填写）_____

4、办公电话（固话）：_____（请填写）_____

5、开户银行及账号：_____（请填写）_____

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：， 手机号：_____；

单位地址：电话：传真：_____。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年 月 日